

Città di Altamura

Città Metropolitana di Bari

III SETTORE – SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Per far fronte all'aumentata richiesta di nuovi allacciamenti e incrementi di potenza elettrica legata agli incentivi per Piano casa, Ecobonus e Sismabonus, alle maggiori esigenze di raffrescamento, all'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e all'installazione di colonnine di ricarica delle auto elettriche negli edifici privati

SI RENDE NOTO CHE

ai sensi della deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per l'energia e le reti) del 27 dicembre 2019, n. 568/2019/R/EEL "allegato C", il proponente di interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici con più di quattro unità immobiliari

E' OBBLIGATO

a prevedere nell'ambito del progetto un locale tecnico areato al piano interrato del fabbricato o una porzione di suolo nell'area di pertinenza idonei alla realizzazione di una cabina elettrica. Il locale deve avere dimensioni minime pari a mt 3,00 x mt 5,00 ed altezza minima di mt 2,30, il suolo deve avere dimensione minima di mt 6,00 x mt 4,00. La pratica edilizia dovrà conseguire il parere ASL attestante la compatibilità della cabina elettrica con le restanti destinazioni del fabbricato.

IN ALTERNATIVA

può essere acquisito ed allegato alla pratica edilizia il nulla osta preventivo del soggetto gestore della rete territorialmente competente recante la disponibilità all'erogazione diretta del servizio di connessione.

IL DIRIGENTE

Arch. Giovanni Buonamassa

