

Altamura, 10 Marzo 2022 prot. UOR DIR9 SUAP nr \_\_\_\_\_

COMUNE DI  
ALTAMURA  
  
C. 0816 - 1 - 2022 03 14 0023558  
Prot. Generale n. 0023558 A  
Data: 14/03/2022 Ora: 13.12  
Classif.:

Al Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo  
del Territorio del Comune di Altamura  
Arch. Giovanni BUONAMASSA  
[servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:servizio.sue@pec.comune.altamura.ba.it)  
[dirigentebuonamassa@pec.comune.altamura.ba.it](mailto:dirigentebuonamassa@pec.comune.altamura.ba.it)  
Comune di Altamura

**Oggetto:** Richiesta in merito al rischio sanitario legato alla co-presenza della cabina di trasformazione con le altre destinazioni residenziali.

In riferimento alla Vs. richiesta di parere pervenuta in data 28/02/2022 Ns.Prot. 27477/20022 relativo a quanto riportato in oggetto, lo scrivente Servizio esprime quanto segue:

premessi che la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT è vincolata al rispetto delle caratteristiche tecnico costruttive e delle indicazioni stabilite dall'Ente gestore, al quale si rimanda la valutazione degli aspetti di competenza;

per quel che concerne, invece, la tutela della Salute Pubblica dall'esposizione a campi elettromagnetici è necessario, in fase di progettazione, che venga considerato ed applicato quanto previsto dal D.P.C.M. del 08/07/2003, dal DM 29/05/08 e dalla Legge 22/02/01 n. 36.

In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni stabilite dall'art 3 "Limiti di esposizione e valori di attenzione" e dall'art 4 "Obiettivi di qualità" del D.P.C.M. del 08/07/2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", al fine di garantire un'esposizione della popolazione non superiore al valore di induzione magnetica di 3  $\mu$ T, quale mediana dei valori nell'arco delle 24 ore, nelle normali condizioni di esercizio.

Distinti saluti.

DIRIGENTE S.I.S.P.  
| SISP NORD ASL BARI |  
Dott.ssa **MARIA ANTONIETTA COLASANTI**

ufficio SISP di ALTAMURA P.zza de Napoli n. 5 - 70022 Altamura  
tel 080 3108119 |  
TdP Dr. Giovanni BARNABA  
TdP Dr.ssa Teresa OSTUNI

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA Area NORD  
DIREZIONE  
Sede legale: p.zza A. DE NAPOLI 5, 70022 ALTAMURA  
Telefono: 080.3108119  
E-MAIL: [sisp.arenord@asl.bari.it](mailto:sisp.arenord@asl.bari.it)  
PEC: [sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it)